

# ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2019.01.01 - 2019.12.31

Péterfy Kórház-Pendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20



Péterfy Kórház-Rendelőintézet  
és Manninger Jenő Országos  
Traumatológiai Intézet



## IPSOL Rendszerház Zrt.

1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H



# IPSOL

E-mail: [ipsol@ipsol.hu](mailto:ipsol@ipsol.hu)  
Internet: [www.ipsol.hu](http://www.ipsol.hu)


Adószám: 27112496-2-43  
Cégjegyzék sz.: 01-10-140541

**Péterfy Kórház-Pendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet**  
**Éves energetikai szakreferens jelentés: 2019.01.01 - 2019.12.31**


**TÁRSASÁG ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA**

Besorolási kategória	Energia felhasználás		CO <sub>2</sub> kibocsátás
Vásárolt energia:	111 330 GJ	30 925,13 MWh	8 244,26 tonna
Termelt energia:	0 GJ	0,00 MWh	0,00 tonna
Visszatáplált energia:	0 GJ	0,00 MWh	0,00 tonna
Bérlők által felhasznált energia:	0 GJ	0,00 MWh	0,00 tonna
Társaság által felhasznált energia:	111 330 GJ	30 925,13 MWh	8 244,26 tonna
Épületekre fordított energia:	94 217 GJ	26 171,41 MWh	5 554,74 tonna
Tevékenységre fordított energia:	17 113 GJ	4 753,72 MWh	2 689,52 tonna
Szállításra fordított energia:	0 GJ	0,00 MWh	0,00 tonna

**ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA**



**ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS**




**Péterfy Kórház-Pendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet**  
**Éves energetikai szakreferens jelentés: 2019.01.01 - 2019.12.31**


**TÁRSASÁG FÖLDGÁZ 2H TÍPUS FELHASZNÁLÁSA**

Besorolási kategória	Energia felhasználás		CO <sub>2</sub> kibocsátás
Vásárolt energia:	2 301 765 Nm <sup>3</sup>	24 155,79 MWh	4 406,04 tonna
Termelt energia:	0 Nm <sup>3</sup>	0,00 MWh	0,00 tonna
Visszatáplált energia:	0 Nm <sup>3</sup>	0,00 MWh	0,00 tonna
Bérlők által felhasznált energia:	0 Nm <sup>3</sup>	0,00 MWh	0,00 tonna
Társaság által felhasznált energia:	2 301 765 Nm <sup>3</sup>	24 155,79 MWh	4 406,04 tonna
Épületekre fordított energia:	2 300 319 Nm <sup>3</sup>	24 140,61 MWh	4 403,27 tonna
Tevékenységre fordított energia:	1 446 Nm <sup>3</sup>	15,18 MWh	2,77 tonna
Szállításra fordított energia:	0 Nm <sup>3</sup>	0,00 MWh	0,00 tonna

**FÖLDGÁZ 2H TÍPUS FELHASZNÁLÁS MEGOSZTLÁSA**



**SAJÁT FÖLDGÁZ 2H TÍPUS FELHASZNÁLÁS**



**Péterfy Kórház-Pendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet**  
**Éves energetikai szakreferens jelentés: 2019.01.01 - 2019.12.31**

**TÁRSASÁG FÖLDGÁZ 2H TÍPUS FELHASZNÁLÁSA - IDŐSOROS MÉRÉS ADATOK**


Felhasználási pont megnevezése és mérési pont azonosító	Lekötött kapacitás [m <sup>3</sup> /h]	Elszámolt túllépés [m <sup>3</sup> ]	Aktuális fogy. [m <sup>3</sup> ]	Előző évi fogy. [m <sup>3</sup> ]
<b>Idősoros mérések adatai összesen 5 db mérés</b>	-	0,00	2 301 765	1 778 355
Péterfy Kórház - Alsó erdősor u. 7. (000A) (összegzett mérés) 39N060006845000A	650,00	0,00	483 245	0
Péterfy Kórház - Szövetség u. 14-16. (000M) (mért) 39N060006619000M	40,00	0,00	93 652	91 181
Péterfy Kórház - Péterfy Sándor u. 8-20. (000E) (mért) 39N060006460000E	400,00	0,00	845 854	830 747
Péterfy Kórház - Fiumei u. 17. (000E) (mért) 39N060006622000E	1 000,00	0,00	877 568	856 427
Péterfy Kórház - Fiumei u. 17.sz (000C) (összegzett mérés) 39N061010210000C	16,00	0,00	1 446	0

**Péterfy Kórház-Pendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet**  
**Éves energetikai szakreferens jelentés: 2019.01.01 - 2019.12.31**


**TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA**

Besorolási kategória	Energia felhasználás		CO <sub>2</sub> kibocsátás
Vásárolt energia:	6 769 348 kWh	6 769,35 MWh	3 838,22 tonna
Termelt energia:	0 kWh	0,00 MWh	0,00 tonna
Visszatáplált energia:	0 kWh	0,00 MWh	0,00 tonna
Bérlők által felhasznált energia:	0 kWh	0,00 MWh	0,00 tonna
Társaság által felhasznált energia:	6 769 348 kWh	6 769,35 MWh	3 838,22 tonna
Épületekre fordított energia:	2 030 804 kWh	2 030,80 MWh	1 151,47 tonna
Tevékenységre fordított energia:	4 738 544 kWh	4 738,54 MWh	2 686,75 tonna
Szállításra fordított energia:	0 kWh	0,00 MWh	0,00 tonna

**VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA**



**SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS**



**Péterfy Kórház-Pendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet**  
**Éves energetikai szakreferens jelentés: 2019.01.01 - 2019.12.31**

**TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA - IDŐSOROS MÉRÉS ADATOK**

Felhasználási pont megnevezése és mérési pont azonosító	12. havi lek. telj. [kW]	Operatív telj. [db]	Telj. túllépés [kW]	Induktív túlfogy. [kVArh]	Kapacitív fogy. [kVArh]	Aktuális fogy. [kWh]	Előző évi fogy. [kWh]
<b>Idősoros mérések adatai összesen 10 db mérés</b>	-	-	586,36	149 454	220	6 767 111	7 183 662
Péterfy Kórház - Alsó erdősor u. 7. (0001) (P mért) HU000210F11-E652085239647-1000001	233,00	0	0,00	0	0	0	0
Péterfy Kórház - Alsó erdősor u. 7. (0002) (P mért) HU000210F11-E652085239647-2000002	233,00	0	0,00	145 529	0	724 713	740 306
Péterfy Kórház - Szövetség u. 14-16. (0800) (P mért) HU000210F11-S00000000000005000800	62,00	0	0,00	3 925	134	123 899	120 291
Péterfy Kórház - Szövetség u. 14-16. (5658) (P mért) HU000210F11-S00000000000016045658	62,00	0	0,00	0	0	0	0
Péterfy Kórház - Fiumei u. 17. (5653) (P mért) HU000210F11-S00000000000016045653	621,00	0	0,00	0	0	1 792	0
Péterfy Kórház - Fiumei u. 17. (5653) (visszatáplált) -	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Péterfy Kórház - Péterfy Sándor u. 8-20. (0002) (P mért) HU000210F11-E652376239845-0000002	550,00	0	88,00	0	83	2 477 703	2 520 005
Péterfy Kórház - Péterfy Sándor u. 8-20. (6310) (P mért) HU000210F11-E652376239845-7006310	550,00	0	0,00	0	1	526	0
Péterfy Kórház - Fiumei u. 17. (0807) (P mért) HU000210F11-S00000000000005000807	621,00	0	14,20	0	2	3 438 478	3 803 060
Péterfy Kórház - Fiumei u. 17. (0807) (visszatáplált) -	0,00	0	0,00	0	0	0	0

**Péterfy Kórház-Pendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet**  
**Éves energetikai szakreferens jelentés: 2019.01.01 - 2019.12.31**

**TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA - MEGOSZLÁS MÉRÉSEK SZERINT**

**ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA**



■ Péterfy Kórház - Fium... ■ Péterfy Kórház - Péte... ■ Péterfy Kórház - Alsó... ■ Egyéb (9 db)

Energia mérés megnevezése	Adat típus	Adat forrás	Felhasznált energia		
			Mennyiség	[MWh]	[%]
Péterfy Kórház - Fiumei u. 17. (0807) (P mért)	Saját fogyasztás	Elosztói távleolvasás	3 438 478 kWh	3 438,48	50,79%
Péterfy Kórház - Péterfy Sándor u. 8-20. (0002) (P mért)	Saját fogyasztás	Elosztói távleolvasás	2 477 703 kWh	2 477,70	36,60%
Péterfy Kórház - Alsó erdősor u. 7. (0002) (P mért)	Saját fogyasztás	Elosztói távleolvasás	724 713 kWh	724,71	10,71%
Péterfy Kórház - Szövetség u. 14-16. (0800) (P mért)	Saját fogyasztás	Elosztói távleolvasás	123 899 kWh	123,90	1,83%
Péterfy Kórház - Fiumei u. 17. (5653) (P mért)	Saját fogyasztás	Elosztói távleolvasás	1 791,6 kWh	1,79	0,03%
Péterfy Kórház - Népszínház u.28/a (5203)	Saját fogyasztás	Energia számla	1 602 kWh	1,60	0,02%
Péterfy Kórház - Dologház u. 2. (0001)	Saját fogyasztás	Energia számla	635 kWh	0,63	0,01%
Péterfy Kórház - Péterfy Sándor u. 8-20. (6310) (P mért)	Saját fogyasztás	Elosztói távleolvasás	526 kWh	0,53	0,01%
Péterfy Kórház - Alsó erdősor u. 7. (0001) (P mért)	Saját fogyasztás	Elosztói távleolvasás	0 kWh	0,00	0,00%
Péterfy Kórház - Fiumei u. 17. (0807) (visszatáplált)	Saját fogyasztás	Elosztói távleolvasás	0 kWh	0	0%
Péterfy Kórház - Fiumei u. 17. (5653) (visszatáplált)	Saját fogyasztás	Elosztói távleolvasás	0 kWh	0	0%
Péterfy Kórház - Szövetség u. 14-16. (5658) (P mért)	Saját fogyasztás	Elosztói távleolvasás	0 kWh	0	0%

**Péterfy Kórház-Pendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet**  
**Éves energetikai szakreferens jelentés: 2019.01.01 - 2019.12.31**

**TÁRSASÁG ENERGIAHATÉKONYSÁGGAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEI**

**Az időszakban nem történt energiahatékonyt növelő intézkedés.**

**Az időszakban nem történt szemléletformálási intézkedés.**